

ԱՕԿ
1. Ո՛վ կարող է և պետք է ցուցաբերի առաջին օգնությունը (ԷՇԱԿ էջ 143)
2. Առաջին օգնություն ցուցաբերելիս ո՞րն է գործողությունների սկզբնաքայլը (ԷՇԱԿ էջ 147)
3. Մարդու օրգանիզմի էլեկտրականական ծանրությունը ինչից է կախված (ԷՇԱԿ էջ 148)
4. Ի՞նչ է կարարվում մարդու հետ հոսանահարման ժամանակ (ԷՇԱԿ էջ 148)
5. Էլեկտրապեղակայանքում հոսանահարվողին օգնություն ցուցաբերելու համար առաջնահերթ ի՞նչ գործողություն պետք է կատարվի (ԷՇԱԿ էջ 148)
6. Եթե փուժածը գրկվում է բարձրության վրա ինչի՞ կարող է բերել էլեկտրապեղակայանքի անջատումը (ԷՇԱԿ էջ 148)
7. Եթե փուժածը գրկվում է բարձրության վրա ի՞նչ պետք է անել (ԷՇԱԿ էջ 148)
8. Էլեկտրապեղակայանքում հոսանահարման դեպքում եթե բացակայում է արագ անջատման հնարավորությունը ի՞նչ պետք է անել (ԷՇԱԿ էջ 150)
9. Ինչի՞ց պետք է օգտվել փուժածին հոսանադար մասերից զապելու համար 1000 Վ-ից ցածր լարման էլեկտրապեղակայանքներում (ԷՇԱԿ էջ 149)
10. 1000 Վ-ից ցածր լարման դեպքում փուժածին հոսանադար մասից ազապելու համար կարելի՞ է դիպչել նրա հագուստին (ԷՇԱԿ էջ 149)
11. 1000 Վ-ից ցածր լարման դեպքում ինչպե՞ս պետք է փուժածին օգնություն ցուցաբերել, եթե անհրաժեշտ է դիպչել նրա մարմնին (ԷՇԱԿ էջ 149)
12. Տուժածին 1000 Վ-ից ցածր լարման հոսանադար մասերից ազապելիս ինչպե՞ս պետք է գործել (ԷՇԱԿ էջ 150)
13. Տուժածին հոսանահարումից ազապելու համար կարելի՞ է հադել մինչև 1000 Վ լարման հաղորդալարը (ԷՇԱԿ էջ 150)
14. ԲԲՄ-ներում և ՕԳ-երում 1000 Վ-ից բարձր լարման դեպքում ի՞նչ հեռավորության վրա պետք է տարհանել փուժածին (ԷՇԱԿ էջ 151)
15. 1000 Վ-ից բարձր լարման ՕԳ-ի վրա արհեստական կարճ միակցում ստեղծելու համար ի՞նչ պետք է անել (ԷՇԱԿ էջ 151)
16. ՕԳ-ի հենարանից ի՞նչ դիրքով պետք է իջեցնել փուժածին (ԷՇԱԿ էջ 195)
17. Տուժածին լարումից ազապելու համար ինչպե՞ս է պետք հադել մինչև 1000 Վ լարման հաղորդալարերը (ԷՇԱԿ էջ 150)
18. Տուժածին հոսանադար մասերից ազապելու համար ինչի՞ց պետք է օգտվել մինչև 10 կՎ լարման էլեկտրապեղակայանքներում (ԷՇԱԿ էջ 150)
19. Ինչպե՞ս են որոշում փուժածի սրտի զարկերի առկայությունը (ԷՇԱԿ էջ 158)
20. Կարելի՞ է արդյոք էլեկտրահարումից հետո փուժածին թույլատրել շարժվել կամ շարունակել աշխատանքը նրա վրա տեսանելի վնասվածքների բացակայության դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 158)
21. Տուժածի մոտ փսխում առաջանալու դեպքում ի՞նչ է պետք անել (ԷՇԱԿ էջ 159)
22. Ի՞նչ գործողություններ պետք է անել, եթե փուժածը կորցրել է գիտակցությունը, չի շնչում, չի շոշափվում զարկերակը, մաշկը կապրած է, իսկ բիբերը լայնացած (ԷՇԱԿ էջ 159)
23. Օրգանիզմի կենսական ֆունկցիաների բացակայության դեպքում (շնչառություն կամ զարկերակի բացակայություն) ի՞նչ գործողություններ պետք է կատարի օգնություն ցույց տվողը (ԷՇԱԿ էջ 159)
24. Ե՞րբ են դադարեցնում փուժածին արհեստական շնչառություն տալը (ԷՇԱԿ էջ 161)
25. Վերակենդանացման գործընթացի ժամանակ մեկ րոպեում քանի՞ սեղմում և ներփչում պետք է կատարել (ԷՇԱԿ էջ 163)
26. Ինչի՞ց է կախված փուժածին փրկելու արդյունավետությունը (ԷՇԱԿ էջ 143)
27. Ո՞ր դեպքում պետք է փուժածին այլ տեղ տեղափոխել (ԷՇԱԿ էջ 148)
28. Եթե հնարավոր չէ մինչև 6-35 կՎ ՕԳ-երի արագ անջատումը սնման կողմից ի՞նչ պետք է անել (ԷՇԱԿ էջ 150)
29. 6-35 կՎ ՕԳ-երի վրա արհեստական կարճ միակցում ստեղծելու համար ինչպե՞ս պետք է նետել լարը (ԷՇԱԿ էջ 151)
30. Նոսանքի տարհոսման գոտում ինչպե՞ս պետք է տեղաշարժվի փուժածին օգնություն ցույց տվողը (ԷՇԱԿ էջ 151)

31. Օգնողը փութածին հենարանի վրա առաջին օգնություն ցույց փալու համար ի՞նչ պետք է անի (ԷՇԱԿ էջ 1161)
32. Ի՞նչ նյութից պետք է լինի պարանը, որով կարելի է իջեցնել փութածին ՕԳ-ի հենասյունից (ԷՇԱԿ էջ 194)
33. Ի՞նչ չափսեր պետք է ունենա պարանը փութածին մինչև 10 կՎ ՕԳ-ի հենասյունից իջեցնելու համար (ԷՇԱԿ էջ 194)
34. Ի՞նչ պետք է անի գեղնին կանգնած աշխատողը փութածին մինչև 10 կՎ ՕԳ-ի հենասյունից իջեցնելու համար (ԷՇԱԿ էջ 195)
35. Ի՞նչ պետք է անի օգնություն ցույց փոխող փութածին հենարանից իջեցնելուց հետո (ԷՇԱԿ էջ 195)
36. Ինչպե՞ս է որոշվում փութածի մոտ գիտակցության բացակայությունը (ԷՇԱԿ էջ 157)
37. Ինչպե՞ս է գնահատվում փութածի մոտ շնչառության առկայությունը (ԷՇԱԿ էջ 158)
38. Ի՞նչ պետք է անի օգնողը, եթե փութածի լեզվի կու գնալու պարճառով շնչառությունը խախտվում է (ԷՇԱԿ էջ 158)
39. Ի՞նչ պետք է անի օգնողը, եթե փութածը շնչում է ընդհատումներով և ջղաձգորեն, բայց շոշափվում է զարկերակը (ԷՇԱԿ էջ 159)
40. Առաջին օգնության դեղարկումը բացի դեղերից ի՞նչ պետք է լինի (ԷՇԱԿ էջ 144)
41. Բացի կրծքավանդակի լայնացումից ո՞ր նշաններն են ցույց փալիս արհեստական շնչառության արդյունավետությունը (ԷՇԱԿ էջ 158)
42. Ո՞ր դեպքում պետք է փութածին փալ արհեստական շնչառություն «բերանից-քիթ» եղանակով (ԷՇԱԿ էջ 161)
43. Ինչպե՞ս կարելի է արհեստական շնչառություն փալ փութածին զարկերակի առկայության դեպքում, եթե նրան հնարավոր չէ պառկեցնել (ԷՇԱԿ էջ 161)
44. Ի՞նչ պետք է անի օգնողը փութածի մոտ առաջին թույլ շնչառություն հայտնվելու դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 161)
45. Արհեստական շնչառություն փալու համար ի՞նչ պետք է անել (ԷՇԱԿ էջ 160)
46. Արհեստական շնչառություն փալու դեպքում ի՞նչ հաճախականությամբ պետք է կատարել ներփչումը, եթե փութածի երակի զարկերը պարզորոշ են (ԷՇԱԿ էջ 160)
47. Ի՞նչ պետք է անի օգնողը փութածի սրտի կանգի դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 162)
48. Մինչև ե՞րբ պետք է շարունակել արհեստական շնչառությունը և սրտի արտաքին մերսումը (ԷՇԱԿ էջ 164)
49. Ե՞րբ օգնությունը կատարվում է երկու հոգով ինչպիսի՞ն պետք է լինի ներփչումների և սրտի արտաքին մերսման միջև հարաբերակցությունը (ԷՇԱԿ էջ 164)
50. Ի՞նչ բնորոշ երևույթ է փեղի ունենում փութածի մոտ սրտի արտաքին մերսումը ճիշտ կատարելու դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 164)
51. Վերակենդանացումը մեկ հոգով կատարելու դեպքում քանի՞ րոպե մեկ պետք է ընդհատել սրտի արտաքին մերսման գործընթացը քննակի զարկերը որոշելու համար (ԷՇԱԿ էջ 164)
52. Կարող է օգնություն ցույց փոխող հրաժարվի՞ վերակենդանացման գործողություններից կլինիկական մահվան դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 166)
53. Օգնություն ցույց փալիս կարելի՞ է հոսանահարվածին ծածկել հողով (ԷՇԱԿ էջ 158)
54. Ո՞ր դեպքում պետք է փութածին փալ արհեստական շնչառություն (ԷՇԱԿ էջ 159)
55. Ի՞նչ պետք է անել փութածին մինչև 20 կՎ ՕԳ-ի հենարանից իջեցնելուց առաջ հոսանահարման հնարավորությունը կանխելու համար, եթե չեն պաշտպանվում թույլատրելի հեռավորությունները (ԷՇԱԿ էջ 194)
56. Ե՞րբ օգնությունը ցուցաբերում է մեկ անձ որքան պետք է լինի ներփչումների և սրտի արտաքին մերսման միջև հարաբերակցությունը (ԷՇԱԿ էջ 163)
57. Ի՞նչ հաճախականությամբ պետք է կատարել ներփչումը (ԷՇԱԿ էջ 160)
58. Աջքերի էլեկտրական այրվածքների դեպքում ի՞նչ պետք է անել փութածին օգնելու համար (ԷՇԱԿ էջ 180)
59. Ի՞նչ պետք է անել էլեկտրական աղեղից կամ հոսանահարումից այրվածք ստանալու դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 180)

60. Ինչպե՞ս են որոշում փուլաձևի մոտ քիթերի լայնությունը, երբ նրա աչքերը փակ են (ԷՇԱԿ էջ 158)
61. Ի՞նչ պետք է անել թունավոր միջատների խայթելու դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 190)
62. Ի՞նչ է պետք անել, եթե թունավոր օձը կծել է փուլաձևի ոտքը (ԷՇԱԿ էջ 190)
63. Ի՞նչ պետք է անել եթե թունավոր օձը կծել է փուլաձևի ձեռքը (ԷՇԱԿ էջ 190)
64. Պետք է արդյո՞ք ուղարկել բժշկի մոտ այն անձանց, որոնց մաշկի վրա, աչքերի, քթի կամ բերանի մեջ է ընկել կապաղած կենդանու թուրք (ԷՇԱԿ էջ 191)
65. Վրանգավոր է արդյո՞ք թույնի արտաձուլման օգնություն ցույց փոխելի համար՝ թունավոր օձերի և միջատների խայթելու դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 190)
66. Ի՞նչ է պետք անել թունավոր օձի խայթելու դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 190)
67. Ի՞նչ գործողություն պետք է ձեռնարկել կենդանիների կծելու դեպքում (ԷՇԱԿ էջ 191)
68. Ինչպե՞ս ձերք բերել գիպելիքներ առաջին մինչբժշկական օգնություն ցուցաբերելու մասին (ԷՇԱԿ էջ 143)
69. Ո՞րն կողմից պետք է անցկացվեն առաջին օգնության հրահանգավորումները և գործնական ուսուցումները, էլեկտրաբեղականներ սպասարկող անձնակազմի հետ (ԷՇԱԿ էջ 144)
70. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում առաջին օգնությունը (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 143)
71. Ինչի՞ն է ուղղված առաջին օգնության ցուցաբերումը (ԷՇԱԿ (հավելված ա, էջ 143)
72. Ցրահարման դեպքում օգնություն ցուցաբերելու ժամանակ ի՞նչ պետք է հաշվի առնել (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 182)
73. Ի՞նչ պետք է իմանա յուրաքանչյուր առաջին օգնություն ցուցաբերողը (ԷՇԱԿ (հավելված ա, էջ 143)
74. Կազմակերպության յուրաքանչյուր աշխատող ինչպիսի՞ հմտությամբ պետք է կարողանա ցուցաբերել առաջին օգնությունը (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 143)
75. Ինչպե՞ս պետք է սովորեցնել էլեկտրաբեղականները սպասարկող անձնակազմի աշխատակիցներին առաջին օգնություն ցույց փայլու եղանակներին (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 143)
76. Ո՞րոնք են խեղդվողին փրկելու հիմնական կանոնները (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 152)
77. Ի՞նչ է հարկավոր անել, լսելով խեղդվողի օգնության կանչը (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 152)
78. Ի՞նչից պետք է զգուշանա փրկարար միջոցը ջրում խեղդվողին նետելու ժամանակ (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 152)
79. Խեղդվողին օգնություն ցույց փայլու համար, շտապ ջուրը ցարկելուց առաջ, ի՞նչ պետք է անի օգնողը (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 152)
80. Ինչպե՞ս կարելի է մարել մարդու վրա բռնկված բոցավառվող հագուստը (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 156)
81. Տուժածին օգնություն ցուցաբերելուց հետո բուժհաստատություն փեղափոխելու և փոխադրելու կանոնների խախտումը ի՞նչի կարող է հանգեցնել (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 192)
82. Ինչպե՞ս կարելի է հեռացնել աչքի մեջ ընկած փոշեհատիկը (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 184)
83. Օդար մարմինները մանր մասնիկների փեսքով աչքի մեջ ընկնելու դեպքում ինչի՞ կարող են հանգեցնել (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 184)
84. Տուժածին փեղափոխման համար օգնություն ցույց փոխող ի՞նչ պետք է կարողանա (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 146 ենթակետ թ.)
85. Տուժածին տեղափոխման համար օգնություն ցույց տվողը ի՞նչ պետք է կարողանա (ԷՇԱԿ հավելված ա, էջ 146 ենթակետ թ.)
86. Ի՞նչ պաշտպանության միջոցներ է անհրաժեշտ օգտագործել փուլաձևի հոսանքարար մասերից ազատելու համար 1000 Վ-ից բարձր լարման դեպքում (ԷՇԱԿ, էջ 150)
87. Ի՞նչ է անհրաժեշտ անել, եթե փուլաձևի ոտքերը ցրահարված են և հազիկ կան սառցակալած կոշիկներ (ԷՇԱԿ, էջ 183)
88. Ի՞նչ չափի պետք է փեղաշարժվի փուլաձևի լանջոսկրը սրբի արտաքին մերսման դեպքում (ԷՇԱԿ, էջ 163)
89. Ի՞նչ է փեղի ունենում մարդկանց մոտ ուշաթափությունից առաջ (ԷՇԱԿ, էջ 185)
90. Որքան պեք է լինի սեղմումների մինչև փեղվողությունը սրբի արտաքին մերսման դեպքում (ԷՇԱԿ, էջ 163)

91. Ինչպե՞ս ցուցաբերել օգնություն փութածին ուշաթափության դեպքում (ԷՇԱԿ, էջ 185)
92. Ինչի՞ց է առաջանում ջերմահարությունը կամ արևահարությունը (ԷՇԱԿ, էջ 185)
93. Ո՞ր երևույթները կարող են հանգեցնել մարդկանց օրգանիզմում գերպաքացում (ԷՇԱԿ, էջ 186)
94. Ինչն է նպաստում մարդու մարմնի գերպաքացմանը (ԷՇԱԿ, էջ 186)
95. Ջերմահարության և արևահարության դեպքում ինչպե՞ս կարելի է օգնություն ցուցաբերել փութածին (ԷՇԱԿ, էջ 186)
ԷՍԿ
96. Ի՞նչ նյութերից պելք է լինեն մալուխային կառույցները և կառուցվածքները, որոնց վրա պելք է տեղադրվեն մալուխները (ԷՍԿ Մ 2, Բ 4, ԳԼ 12, Կետ 145)
97. Ի՞նչ պահանջներ կան մեքանիկական թաղանթների, գրահի, ծայրային և միացնող կցորդիչների և մալուխները կրող կառուցվածքների հողակցման համար (ԷՍԿ Մ 2, Բ 4, ԳԼ 17, Կետ 196)
98. Ինչպե՞ս պելք է պաշտպանվեն հողի մեջ մինչև 35 կՎ լարման մալուխները (ԷՍԿ Մ 2, Բ 4, ԳԼ 19, Կետ 208)
99. Ի՞նչ խորության վրա պելք է անցկացված լինեն մալուխային գծերը (ԷՍԿ Մ2, Բ4, Գ19, Կետ 209)
100. Քանի՞ մալուխ կարելի է անցկացնել մեկ խրամուղով (ԷՍԿ Մ2, Բ4, Գ13, Կետ 152)
101. Ի՞նչ պելք է տեղակայված լինի չկառուցապարված տեղանքով անցկացված մալուխային գծի ուղեգծի վրա (ԷՍԿ Մ2, Բ4, Գ12, Կետ 151)
102. Ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում մինչև 1000 Վ լարման օդային գծերում ընդհանուր հենասյուների վրա համարեղ տեղադրված մեկուսացված և չմեկուսացված հաղորդալարերի միջև (ԷՍԿ Մ2, Բ 5, ԳԼ 28, Կետ 300)
103. Ի՞նչ հաղորդալարեր են օգտագործվում մինչև 1000 Վ լարման օդային գծերում (ԷՍԿ Մ2, Բ5, Գ27, Կետ 282)
104. Ի՞նչ խորության վրա պելք է լինեն ՕԳ-ի հենասյան հողակցիչները (ԷՍԿ Մ2, Բ6, Գ42, Կետ 490)
105. Ի՞նչ հաղորդալարեր են օգտագործվում 1000 Վ-ից բարձր լարման օդային գծերում (ԷՍԿ Մ2, Բ1, Գ1, Կետ 2-5)
106. 35 կՎ և բարձր լարման ԲՄ-ում, որոնց միացված են օդային գծեր, ի՞նչ սարքավորումներով պելք է պաշտպանված լինեն սթեյնլոդային գերլարումներից (ԷՍԿ Մ4, Բ3, Գ16, Կետ 167)
107. Ի՞նչ պահանջներ կան ԲՄ-ի մուտքային դռների և նրանց փականների վերաբերյալ (ԷՍԿ Մ4, Բ2, Գ7, Կետ 24-7)
108. Որ ԲՄ-ներում է թույլատրվում տեղակայել լարման փրանսֆորմատոր (ԷՍԿ Մ4, Բ3, Գ13, Կետ 117)
109. Էլեգազային սարքավորումներով ԲՄ-ի սրահներում ջեռուցիչ սարքերի տաքացնող մակերևույթի համար ի՞նչ պահանջներ կան (ԷՍԿ Մ4, Բ3, Գ13, Կետ 124)
110. Ի՞նչ պելք է լինի նախատեսված 1 րդ և ավել յուղի զանգվածով փրանսֆորմատորների վնասվելու դեպքում յուղի փարհոսման և հրդեհի տարածումը կանխելու համար (ԷՍԿ Մ4, Բ3, Գ12, Կետ 86)
111. Ինչպե՞ս է իրականացվում ԲՄ-ի և ԵԿ-ի պաշտպանությունն ամպրոպային գերլարումներից (ԷՍԿ Մ4, Բ3, Գ16, Կետ 150-1)
112. Էլեկտրական ցանցերում ՊԱՄ (պահուստի ավտոմատ միացում) սարքավածքները ո՞ր դեպքում պելք է գործեն (ԷՍԿ Մ3, Բ4, Գ15, Կետ 220-1)
ՏՇԿ
113 .Լարման չափման միավոր
114 .Էլեկտրական ակտիվ դիմադրության չափման միավոր
115 .Էլեկտրական ակտիվ հզորության չափման միավոր
116 .Ո՞ր միջոցներն են համարվում էլեկտրաանվտանգության պաշտպանական միջոցներ
117 .Ո՞րոնք են հիմնական պաշտպանական միջոցները

118 .Ո՞րոնք են օժանդակ պաշտպանական միջոցները
119 .Ո՞րոնք են անհատական պաշտպանական միջոցները
120 .Ո՞րոնք են էլեկտրական դաշտից պաշտպանական միջոցները
121 .Ո՞րոնք են ձեռքերի պաշտպանական միջոցները
122 .Ո՞րոնք են ուրբերի պաշտպանական միջոցները
123 .Ո՞րոնք են գլխի, դեմքի և աչքերի պաշտպանական միջոցները
124 .Ո՞րոնք են շնչառական օրգանների պաշտպանական միջոցները
125 .Ինչի՞ց են պաշտպանում օժանդակ պաշտպանական միջոցները
126 .Էլեկտրասարքավորումը ե՞րբ է համարվում յարման փակ
127 .Էլեկտրական շղթայում էլեկտրասարքավորումը ե՞րբ է պարբերաբար սպասարկման կամ նորոգման աշխատանքների
128 .Ի՞նչ է էլեկտրական հոսանքը
129 .Ի՞նչ է հաստատուն հոսանքը
130 .Ի՞նչ է փոփոխական հոսանքը
131 .Ի՞նչ է էլեկտրական լարումը
132 .Ի՞նչ է էլեկտրական դիմադրությունը
133 .Ի՞նչ է էլեկտրական շղթան
134 .Ի՞նչ է էլեկտրական շարժիչը
135 .Ի՞նչ է սինքրոն էլեկտրական շարժիչը
136 .Ի՞նչ է ասինքրոն էլեկտրական շարժիչը
137 .Որո՞նք են լրացուցիչ պաշտպանական միջոցները
138 .Ի՞նչ է տեսակարար դիմադրությունը
139 .Ի՞նչ է էլեկտրական հզորությունը
140 .Ի՞նչ է հաճախականությունը
141 .Նաճախականության չափման միավորը
142 .Ի՞նչ փափի շանթարգելներ են լինում
143 .Ի՞նչ տեսակի հողակցումներ են լինում
144 .Ի՞նչ խմբերի են բաժանվում էլեկտրապաշտպանական միջոցները և ինչի՞ց են պաշտպանում
145 .Ո՞ր անձանց է թույլատրվում ինքնուրույն աշխատել էներգատեղակայանքների կառավարման աշխատանքներում (ՏՇԿ Բ2, Գ6, կետ 61)
146 .Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում սարքավորումների համար փորձարկումը նախագծով չնախատեսված սխեմաներով (ՏՇԿ Բ2, Գ4, կետ 25-2)
147 .Ե՞րբ է համալիր փորձարկումը էլեկտրական ցանցերում համարվում անցկացրած (ՏՇԿ Բ2, Գ4, կետ 28)
148 .Ո՞րն է էներգաարտադրության հիմնական տեխնոլոգիական օղակը (ՏՇԿ Բ2, Գ 3, կետ 11)
149 .Ի՞նչ պետք է ապահովեն էլեկտրական էներգիայի արտադրման, հաղորդման (փոխադրման) և բաշխման լիցենզիաներ ունեցողները (ՏՇԿ Բ2, Գ3, կետ 13-1)
150 .Ի՞նչ ժամանակի ընթացքում են ենթակա ընդունման-հանձման էլեկտրակայանների 35 կՎ և բարձր լարման ենթակայանների հիմնական և միջին նորոգում անցած սարքավորումները (ՏՇԿ Բ2, Գ9, կետ 93)
151 .Ո՞ր էներգաօբյեկտներում պետք է ստեղծվի տեխնիկական գրադարան (ՏՇԿ Բ2, Գ6, կետ 67)
152 .Ում կողմից է իրականացվում էներգաօբյեկտի սարքավորումների տեխնիկական վիճակի մշտական հսկողությունը (ՏՇԿ Բ2, Գ8, կետ 81)
153 .Ի՞նչ պարբերությամբ են կատարվում տեխնոլոգիական սխեմաների գծագրերի՝ շահագործման մեջ գրնվող սխեմաների հետ համապատասխանության ստուգումները (ՏՇԿ Բ2, Գ10, կետ 111)
154 .Ովքե՞ր են իրականացնում սարքավորման, շենքերի և կառույցների պարբերական զննումներ (ՏՇԿ Բ2, Գ8, կետ 82)
155 .Ո՞ր անձանց է թույլատրվում ինքնուրույն աշխատել էներգետիկայի էներգաօբյեկտներում (ՏՇԿ Բ2, Գ6, կետ 61)

156 .Ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում էլեկտրատեղակայանքները սպասարկող աշխատողներին (ՏՇԿ Բ2, Գ6, կետ 61,62)
157 .Ի՞նչ պայմանների պետք է բավարարի ռելեյական պաշտպանությունը (ՏՇԿ Բ6, Գ44, կետ 823)
158 .Թույլատրվո՞ւմ է հողակցող հաղորդիչներով էլեկտրատեղակայանքի մի քանի փարերի հաջորդական միացումը (ՏՇԿ Բ6, Գ45, կետ 853)
159 .ՕԳ-երի հողակցիչների կոռոզիոն վիճակը բանի՞ հենարանների վրա պետք է ստուգվի (ՏՇԿ Բ6, Գ45, կետ 859-2)
160 .ԲՄ-ների և ՕԳ-ների գերլարումներից պաշտպանության վիճակը ի՞նչ պարբերությամբ պետք է ստուգվի (ՏՇԿ Բ6, Գ46, կետ 862)
161 .Ի՞նչ պարբերությամբ պետք է ենթարկվեն ստուգման փանովի և շարժական էլեկտրաընդունիչները, դրանց օժանդակ սարքավորումները և որպեղ է գրանցվում (ՏՇԿ Բ6, Գ51, կետ 938)
162 .Ի՞նչ պարբերականությամբ պետք է ստուգվի փոխնույրգիական սխեմաների (գծագրերի) համապատասխանությունը փաստացի շահագործական սխեմաներին (ՏՇԿ Բ2, Գ10, կետ 111)
163 .Սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան վարչա-փոխնիկական անձնակազմի կադմից ստուգումներ կատարելիս ի՞նչ պետք է ստուգվի (ՏՇԿ Բ2, Գ10, կետ 118)
164 .Ու՞մ վրա է տարածվում, «էլեկտրակայանների, ցանցերի և սպառողների էլեկտրատեղակայանքների փոխնիկական շահագործման կանոններ»-ի պահանջները (ՏՇԿ Բ1, Գ1, կետ 1)
165 .Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի համալիրների սպասարկման պարբերականությունը և ծավալները ի՞նչ կանոններով է սահմանվում (ՏՇԿ Բ1, Գ1, կետ 7)
166 .Ի՞նչ է բաշխիչ սարքվածքը (ԲՄ) (ՏՇԿ Բ1, Գ2, կետ 9-5)
167 .Ի՞նչ է տրանսֆորմատորային ենթակայանը (Տ/Ե) (ՏՇԿ Բ1, Գ2, կետ 9-17)
168 .Ի՞նչ պետք է հաշվի առնվեն երբ կիրառվում է արտասահմանյան ֆիրմաների էլեկտրասարքավումների փորձարկման նորմերը (ՏՇԿ Բ2, Գ5, կետ 41)
169 .Ի՞նչ պարտադիր պահանջ կա համապատասխան մասնագիտական կրթություն կամ աշխատանքային փորձառություն չունեցող անձանց, ինչպես նոր ընդունվողների այնպես էլ նոր պաշտոնի տեղափոխվողների համար (ՏՇԿ Բ2, Գ6, կետ 62)
170 .Նոր ընդունված կամ աշխատանքը 6 ամիս և ավել ընդմիջած աշխատողի համար ի՞նչ պահանջ կա (ՏՇԿ Բ2, Գ6, կետ 69)
171 .Ո՞ւմ կողմից պետք է իրականացվի էներգաօբյեկտում սարքավորումների փոխնիկական վիճակի մշտական հսկողությունը (ՏՇԿ Բ2, Գ8, կետ 81)
172 .Էներգաօբյեկտում ի՞նչ արժեքներով պետք է պայմանավորված լինի փոխնիկական սպասարկման և պլանային նորոգման ծավալները (ՏՇԿ Բ2, Գ9, կետ 89)
173 .Էներգաօբյեկտում Սարքավորումները և շինությունները նորոգման հանելը և դրանք աշխատանքի մեջ մտցնելը ի՞նչ ժամկետներում պետք է կատարվեն (ՏՇԿ Բ2, Գ9, կետ 91)
174 .Էլեկտրատեղակայանքներում և էլեկտրակայաններում շենքերի, շինությունների և սարքավորումների հիմքերի նստվածքների դիտարկումները ի՞նչ պարբերությամբ պետք է իրականացվի (ՏՇԿ Բ3, Գ14, կետ 146)
175 .Ի՞նչ պետք է ապահովվի էլեկտրաշարժիչների գործարկման-կարգավորման սարքերը և պաշտպանության միջոցները (ՏՇԿ Բ6, Գ37, կետ 666)
176 .Ի՞նչ նորմերին համապատասխան պետք է կատարվի էլեկտրաշարժիչների վրա կանխարգելիչ փորձարկումները և չափումները (ՏՇԿ Բ6, Գ37, կետ 679)
177 .Ո՞րոնք են տրանսֆորմատորների և ռեակտորների հուսալի աշխատանքի պայմանները (ՏՇԿ Բ6, Գ38, կետ 681)
178 .Ի՞նչ պայման կա տրանսֆորմատորի ցանկացած փաթույթի երկարափուլ գերբեռնման վերաբերյալ (ՏՇԿ Բ6, Գ38, կետ 694)
179 .Ի՞նչ պահանջներ կան տրանսֆորմատորի հովացման սարքվածքների վթարային անջատման դեպքում (ՏՇԿ Բ6, Գ38, կետ 696)

180 .Ի՞նչ գործողություն պետք է կատարել փրանսֆորմատորի (ռեակտորի) գազային ռելեի ազդանշանման գործարկման դեպքում (ՏՇԿ Բ6, Գ38, կետ 702)
181 .Ի՞նչ բարձրության ծառաթփուրային բուսականություն է թույլատրվում ԲԲՄ-ի փարածքում (ՏՇԿ Բ6, Գ39, կետ 716)
182 .Ի՞նչ պայման կա ցանկապար չունեցող սյունային փրանսֆորմատորային ենթակայանների, փոխարկման կետերի և այլ սարքավածքների գափիչների շարժաբեռների և ցածր լարման վահանակների պահարանների համար (ՏՇԿ Բ6, Գ39, կետ 723)
183 .Ի՞նչ պայման կա ձմռանը շրջապատող օդի -30 օC-ից ցածր ջերմաստիճանով փեղանքներում փեղակալված բաքային յուղային անջարիչների համար (ՏՇԿ Բ6, Գ39, կետ 730)
184 .Ներվթարային ռեժիմում ՄԳ-ի գերբեռնման մեծությունը ինչո՞վ է կարգավորվում (ՏՇԿ Բ6, Գ43, կետ 801)
185 .Ի՞նչ է գործող էլեկտրափեղակայանքը (ՏՇԿ Բ1, Գ2, կետ 9-19)
186 .Ի՞նչ է էլեկտրական ցանցը (ՏՇԿ Բ1, Գ2, կետ 9-2)
187 .Շահագործող կազմակերպությունների համար ի՞նչ պահանջներ կան անձնակազմի պարրաստման վերաբերյալ (ՏՇԿ Բ2, Գ6, կետ 65)
188 .Ո՞վ է պարասխանարվություն կրում էներգաօբյեկտում էլեկտրափեխնիկական և էլեկտրափեխնոլոգիական անձնակազմի հետ փարվող աշխատանքների համար (ՏՇԿ Բ2, Գ6, կետ 71)
189 .Էներգաօբյեկտների շահագործման ժամանակ շենքերի և շինությունների փեխնիկական վիճակի և անվտանգ շահագործման համար պարասխանարու անձինք ի՞նչ պարասխանարվություններ ունեն (ՏՇԿ Բ2, Գ8, կետ 83)
190 .Շահագործման ընթացքում էներգափեղակայանքներում կատարված բոլոր փոփոխությունները որտե՞ղ պետք է գրանցվեն (ՏՇԿ Բ2, Գ10, կետ 109)
191 .Ո՞ր ցանցից պետք է սնվեն նորոգման աշխատանքների լուսավորման ձեռքի շարժական լուսարուները (ՏՇԿ Բ6, Գ58, կետ 1052)
192 .Ո՞ւմ կողմից պետք է կատարվի սարքավորումների, շենքերի և շինությունների փեխնիկական վիճակի հետազննությունները (ՏՇԿ Բ2, Գ8, կետ 82)
193 .Ի՞նչ մակագրություններ պետք է լինեն էլեկտրաշարժիչների և դրանց կողմից շարժաբեռվող մեխանիզմների վրա (ՏՇԿ Բ6, Գ37, կետ 668)
194 .Ինչի՞ց պետք է պաշտպանված լինեն էներգաօբյեկտի ստորգետնյա մեքաղական կառուցվածքները թափառող հոսանքների առկայության դեպքում (ՏՇԿ Բ3, Գ13, կետ 131)
195 .Քանի՞ աստիճանով կարող է գերազանցել մալուխային թունելների, անցուղիների և հորանների ներսում ջերմաստիճանն արտաքին օդի ջերմաստիճանից (ՏՇԿ Բ6, Գ43, կետ 800)
196 .Կարելի՞ է մալուխային սենքերում փեղադրել ժամանակավոր շինություններ կամ դրանցում պահել նյութեր և սարքավորումներ (ՏՇԿ Բ6, Գ43, 813)
197 .Ուժային մալուխային գծերի մայրուղիների մոփակայքում հողային աշխատանքները ու՞մ թույլվությամբ պետք է կատարվեն (ՏՇԿ Բ6, Գ43, 816)
198 .Ի՞նչ գերբեռնվածք է թույլատրվում ըստ հոսանքի 10 կՎ լարման պոլիէթիլենային և պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկափե մեկուսացումամբ մալուխների համար հեղվթարային ռեժիմի ժամանակարնթացքում (ՏՇԿ Բ6, Գ43, 801)
199 .Առանց մշտական օպերափիվ սպասարկման անձնակազմ ունեցող էլեկտրական կայաններում և ենթակայաններում ի՞նչ ժամկետներում պետք է զննվեն մալուխային անցուղիները, թունելները, հորանները և հարկերը (ՏՇԿ Բ6, Գ43, 811)
200 .Ի՞նչ կանխարգելիչ աշխատանքներ պետք է կատարվեն ուժային մալուխային գծերի վրա վիճակը գնահատելու համար (ՏՇԿ Բ6, Գ43, 819)
201 .Ո՞ր դեպքում են կատարվում ուժային մալուխային գծերի արտահերթ զննումներ (ՏՇԿ Բ6, Գ43, Կետ 810)
202 .Մշտական օպերափիվ սպասարկմամբ էլեկտրական կայաններում և ենթակայաններում ի՞նչ ժամկետներում պետք է զննվեն մալուխային անցուղիները, թունելները, հորանները և հարկերը (ՏՇԿ Բ6, Գ43, Կետ 811)

203 .Այլ կազմակերպությունների կողմից կառուցվող և շահագործման հանձնվող բոլոր լարումների մալուխային գծերի անցկացման և տեղակայման աշխատանքների ժամանակ ու՜մ կողմից պետք է հսկվի (ՏՇԿ Բ6, Գ43, Կետ 806)
204 .Ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է ունենա յուրաքանչյուր մալուխային գիծ (ՏՇԿ Բ6, Գ43, Կետ 807)
205 .Ի՞նչ միջոցներ պետք է կիրառել թղթե մեկուսացմամբ 10-35 կՎ մալուխների ուղղաձիգ տեղամասերում էլեկտրական ծակումները կանխելու համար (ՏՇԿ Բ6, Գ43, Կետ 820)
206 .Շահագործման մեջ մտցնելիս յուրաքանչյուր մալուխային գծի համար պետք է սահմանվեն ամենամեծ թույլատրելի բեռնվածքներն ըստ մայրուղու ամենավարթար ջերմային պայմաններ ունեցող տեղամասի, եթե՝ տեղամասի երկարությունն է՝ (ԷՍԿ մաս 2, Բ4, Գ14, Կետ 161)
207 .Մինչև 1000 Վ լարման ուժային մալուխային գիծը շահագործման հանձնելիս ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է հանձնել պաշտպանության (ՏՇԿ Բ6, Գ43, Կետ 805-14)
208 .Թույլատրվում են շահագործման ընթացքում ՕԳ հենասյուների և այլ տարրերի կոնստրուկտիվ, ինչպե՜ս նաև հողի մեջ գտնվող հենասյուների ամրացման համար փոփոխություններ (ՏՇԿ Բ6, Գ42, Կետ 793)
209 .Թույլատրվում է գործող ՕԳ-ի, այլ ՕԳ-ի ու կապի գծերի հետ հարման թռիչքներում հարող ՕԳ-ի հաղորդալարերի կամ մեքաղաճուպանների վրա ունենա՜լ սեղմիչներ (ՏՇԿ Բ6, Գ42, 785)
210 .Մինչև 10 կՎ ՕԳ-ի վերին զննումներն ի՞նչ ժամկետներում պետք է կատարվեն (ՏՇԿ Բ6, Գ42, Կետ 788)
211 .Թույլատրվո՞ւմ է արդյոք աշխատանքների կատարումը գյուղատնտեսական հանդակներով անցնող ՕԳ վրա առանց հողօգտագործողների հետ համաձայնեցման (ՏՇԿ Բ6, Գ42, Կետ 794)
212 .Ո՞ր դեպքերում պետք է ստուգվի ֆազ-գրո օղակի դիմադրությունը մինչև 1000 Վ լարման ՕԳ-ների վրա (ՏՇԿ Բ6, Գ42, Կետ 790-12)
213 .Ի՞նչ միջոցներ պետք է կիրառվեն ՕԳ-ների ինտենսիվ աղտոտման ենթարկվող տեղամասերում (ՏՇԿ Բ6, Գ42, Կետ 784)
214 .ՕԳ-ի վթարային վնասվածքները ժամանակին և արագ վերացնելու համար ինչո՞վ պետք է ապահովված լինի նորոգող բրիգադը (ՏՇԿ Բ6, Գ42, Կետ 797)
215 .Ի՞նչ ժամկետներում պետք է ստուգվեն ՕԳ-ի երկաթե ստեղծերի հենասյուների և կցորդների վիճակը (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետ 690-8)
216 .Ե՞րբ պետք է կատարվի ՕԳ-ի կամ դրանց տեղամասերի արտահերթ զննումները (ՏՇԿ Բ6, Գ42, Կետ 789)
217 .Ինչի՞ց պետք է պաշտպանված լինեն հողակցող հաղորդիչները (ՏՇԿ Բ6, Գ45, Կետ 855)
218 .Ի՞նչ լարման ցանցից պետք է սնվեն լուսավորության ձեռքի փանուլի լուսատուները նորոգման աշխատանքների ժամանակ (ՏՇԿ Բ6, Գ58, Կետ 1052)
219 .ԲՄ-ում ի՞նչ գույնի պետք է ներկված լինեն անշարժ հողանցման դանակները և նրանց շարժաբեռների բռնակները (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 724)
220 .Մինչև անվանականի 90 % լիցքաթափումից հետո ի՞նչ ժամկետներում պետք է կատարվի մարտկոցի հաջորդ լիցքավորումը (ՏՇԿ Բ6, Գ40, Կետ 749)
221 .Ի՞նչ ջերմաստիճան պետք է լինի կուրակիչ մարտկոցների սենքում (ՏՇԿ Բ6, Գ40, Կետ 755)
222 .Ի՞նչ ռեժիմներում պետք է շահագործվեն կուրակիչ մարտկոցները (ՏՇԿ Բ6, Գ40, Կետ 745)
223 .Կուրակիչ մարտկոցների էլեկտրոլիտի լրացման համար ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում ջրին (ՏՇԿ Բ6, Գ40, Կետ 754)
224 .Ի՞նչ մակագրություններ պետք է լինեն կուրակիչ մարտկոցի սենքի դռան վրա (ՏՇԿ Բ6, Գ40, Կետ 756)
225 .ԲԲՄ-ի և ՓԲՄ-ի մալուխուղիները և վերգեմնյա վաթերը ի՞նչ պահանջների պետք է բավարարեն (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 717)
226 .Ի՞նչ մակարդակում պետք է պահպանվի յուղը յուղալեցուն ԲՄ-ի սարքավորումներում (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 719)
227 .Չաշխատող փրանսֆորմատորի ընդարձակչում ի՞նչ մակարդակի վրա պետք է լինի յուղը (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետ 691)

228 .Ի՞նչ սահմաններում պետք է լինի ջերմաստիճանն էլեգազային մեկուսացումով լրակազմ բաշխիչ սարքավորումների (ԷԼԲՍ) սրահներում (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետր 714)
229 .Ազդանշանման վրա բևեռներից մեկի մեկուսացման դիմադրության նվազման դեպքում մինչև ո՞ր արժեքը 220 Վ ցանցում պետք է գործի հասարակույն օպերատիվ հոսանքի հաղորդաձողերի մեկուսացումը հսկող սարքվածքը (ՏՇԿ Բ6, Գ40, Կետր 752)
230 .ՓԲՍ խցերի, դռների, պարերի (ներսից), ԲԲՍ սարքավորումների, ԼԲՍ արտաքին ու ներքին դիմային մասերի, հավաքվածքների, ինչպես նաև վահանների պանելների վրա ի՞նչ մակագրություններ և նշումներ պետք է լինեն (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետր 726)
231 .Ի՞նչ միջոցներ պետք է իրականացվեն ոչ աղտոտակայուն մեկուսացումով էլեկտրասարքավորումների մեկուսացման համար, եթե տեղանքը աղտոտված է կամ նոր պայմաններ առաջանալու պարճառով կարող է աղտոտվել (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետր 712)
232 .ԲՍ-ներում որպե՞ն պետք է գտնվեն փոխադրովի հողակցումները, տուժածներին առաջին օգնություն ցույց տալու միջոցները, պաշտպանական և հակահրդեհային միջոցները (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետր 725)
233 .Ի՞նչ է պահանջվում վակուումային անջատիչների աղեղմարիչ խցերի (ՎԱՄ) բարձր լարումով փորձարկման ժամանակ (ՏՇԿ 740)
234 .Ի՞նչ լարում է թույլատրվում պահել հասարակույն հոսանքի հաղորդաձողերի վրա բնականոն շահագործման պայմաններում (ՏՇԿ Բ6, Գ40, Կետր 751)
235 .Ո՞ր տեղերում են կատարվում էլեկտրակայանների, ենթակայանների և էլեկտրահաղորդման գծերի հողակցիչների քայքայման վիճակի ստուգումները (ՏՇԿ Բ6, Գ45, Կետր 859-1)
236 .Ի՞նչ պահանջների պետք է բավարարի ենթակայանների աշխատանքային և վթարային լուսավորությունը և նրա ցանցը (ՏՇԿ Բ6, Գ58, Կետր 1051)
237 .Ինչպե՞ս պետք է տեղակայվեն գազային պաշտպանության սարքվածքով տրանսֆորմատորները (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 682)
238 .Ի՞նչ գույնի պետք է ներկվեն արտաքին տեղակայման տրանսֆորմատորները (ՏՇԿ Բ6, Գ46, Կետր 864)
239 .Ի՞նչ ռեժիմում պետք է աշխատեն տրանսֆորմատորների բեռնվածքի փակ լարման կարգավորող սարքվածքները (ԲԼԿ) (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 686)
240 .Ի՞նչ ռեժիմում պետք է աշխատեն օդի հարկադիր և յուղի բնական շրջանառությամբ (Դ փեսակի հովացում) տրանսֆորմատորների օդամղիչների էլեկտրաշարժիչները (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 689)
241 .Ո՞ր աստիճանը չպետք է գերազանցի Մ բնական յուղային հովացմամբ և Դ հովացմամբ տրանսֆորմատորների յուղի վերին շերտերի ջերմաստիճանն անվանական բեռի դեպքում (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 692-2)
242 .Յուղային տրանսֆորմատորների վրա ի՞նչ կանոնավոր գերբեռնումներ են թույլատրվում (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 694)
243 .Ի՞նչ պայմաններից ելնելով պետք է որոշվի միաժամանակ աշխատող տրանսֆորմատորների քանակը (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 700)
244 .Կարելի՞ է տրանսֆորմատորն անմիջապես միացնել գազային ռելեի ազդանշանային գործարկումից հետո, եթե ստուգումներից պարզվել է, որ ռելեում գազն այրվող չէ (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 702)
245 .Ո՞ր դեպքում է կարելի ռելեային պաշտպանության գործարկման հետևանքով անջատված տրանսֆորմատորի կրկին միացումը (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 703)
246 .Ի՞նչ միջոցներ են կիրառվում շահագործման մեջ գտնվող տրանսֆորմատորների յուղի մեկուսիչ հատկությունների պահպանման համար (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 704)
247 .Ի՞նչ ժամկետներում են կատարվում տրանսֆորմատորների և նրանց բաղկացուցիչ մասերի հիմնական և ընթացիկ նորոգումները (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 707)
248 .Ինչպե՞ս պետք է կատարվի տրանսֆորմատորի միացումը ցանցին (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 705)
249 .Արտաքին տեղակայման տրանսֆորմատորների բաքերի վրա ի՞նչ մակագրություններ պետք է նշվեն և պետք է ներկվեն, թե ոչ (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետր 684)

250 .Ի՞նչ միջոցներ պետք է լինեն նախատեսված ՓԲՍ սրահներում ամռանը օդի ջերմաստիճանը թույլատրելի 40 աստիճանից բարձր չլինելու համար (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 714)
251 .Ինչպե՞ս պետք է կադարվի հողակցման ենթակա փեղակայանքի առաձին փարրերի հողակցումը (ՏՇԿ Բ6, Գ45, Կետ 853)
252 .Ի՞նչ է պետք անել հողակցող սարքվածքների դիմադրության հսկման համար (ՏՇԿ Բ6, Գ45, Կետ 856)
253 .Ի՞նչ ժամկետներում են անցկացվում փրանսֆորմատորների (ռեակտորների) զննումներն առանց նրանց անջարման (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետ 706)
254 .Ինչպե՞ս է պետք կազմակերպել փրանսֆորմատորների (ռեակտորների) կանխարգելիչ փորձարկումները (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետ 708)
255 .Ինչի՞ց պետք է պաշտպանված լինի յուղալեցում ներանցիչների յուղը (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 719)
256 .Ինչի՞ց պետք է պաշտպանված լինի փրանսֆորմատորի ընդարձակչի յուղը (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետ 704)
257 .Ամռանը ՓԲՍ-ի սենքի ներսում ի՞նչ ջերմաստիճան պետք է պահպանվի (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 713)
258 .Թույլատրվո՞ւմ է արդյոք միացնել փրանսֆորմատորներն անվանական բեռի փակ (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետ 697-1)
259 .Ո՞ր պահանջներին պետք է համապատասխանեն փրանսֆորմատորի աշխատանքի պայմանները հովացման սարքվածքների վթարային անջարման դեպքում (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետ 696)
260 .Ինչպե՞ս պետք է իրականացված լինի յուղի հարկադիր շրջանառությամբ օժտված փրանսֆորմատորների հովացման սարքվածքների սնուցումը (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետ 685)
261 .Ի՞նչ պայման կա փրանսֆորմատորների հովացման սարքվածքների էլեկտրաշարժիչների համար (ՏՇԿ Բ6, Գ38, Կետ 685)
262 .Ինչի՞ց է կախված ՄԿ փեսակի մարկոցի հավասարաբ լիցքավորման փնդությունը և ինչքան պետք է այն լինի (ՏՇԿ Բ6, Գ40, Կետ 746)
263 .Ի՞նչ ժամկետներում է կադարվում ԲՄ-ի սարքավորման ընթացիկ նորոգումը (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 742)
264 .Ի՞նչ ժամկետներում է կադարվում ԲՄ-ի սարքավորման միջին նորոգումը (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 742)
265 .Ի՞նչ ժամկետներում է կադարվում ԲՄ-ի սարքավորման առաջին ընթացիկ նորոգումը (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 742)
266 .Ի՞նչ ռեժիմում պետք է շահագործվեն կուտակիչ մարկոցները (ՏՇԿ Բ6, Գ40, Կետ 745)
267 .Ե՞րբ ԲՄ-ները սպասարկվում են օպերատիվ արագնա բրիգադների կողմից որպեսզի կարող են գտնվել շարժական հողակցումները, առաջին օգնություն ցուց փալու և հակահրդեհային առաջնային միջոցները (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կետ 725)
268 .Գետնի քանդումով ի՞նչ պարբերությամբ պետք է ստուգվի հողակցված համակարգի քայքայված վիճակը (ՏՇԿ Բ6, Գ45, Կետ 856-1)
269 .Քանի՞ փարին մեկ է ստուգվում էլեկտրափեղակայանքների հողակցման դիմադրությունը (ՏՇԿ Բ6, Գ45, Կետ 856-5)
270 .Ե՞րբ պետք է չափվեն հողակցման սարքվածքների դիմադրությունները կայաններում, ենթակայաններում և էլեկտրահաղորդման գծերում (ՏՇԿ Բ6, Գ45, Կետ 857-1)
271 .Թույլատրվո՞ւմ է արդյոք ԲԲՍ կառուցվածքների, ձողային շանթարգելների, լուսարձակային կայմասյուների, ծխաբար խողովակների վրա մինչև 1000 Վ լարման ցանկացած նշանակության ՕԳ հաղորդալարերի կախումը, ինչպես նաև այդ գծերի առերեսումը պայթուցանավթանոց շենքերին (ՏՇԿ Բ6, Գ46, Կետ 861)
272 .Ի՞նչ պարբերականությամբ պետք է կադարվեն բաշխիչ սարքվածքների և էլեկտրահաղորդման գծերի գերլարումներից պաշտպանության վիճակի ստուգումները (ՏՇԿ Բ6, Գ46, Կետ 862)

273 .Ու՛մ կողմից պետք է հաստատվի ՕԳ-ների պարբերական զննումների ժամանակացույցը (ՏՇԿ Բ6, Գ42, Կեպ 788)
274 .Վակուումային անջարիչների աղեղամարիչ խցերը ու՛մ հրահանգներով և ի՛նչ ժամկետներում պետք է փորձարկվեն (ՏՇԿ Բ6, Գ39, Կեպ 740)
275 .Ի՛նչ նշագրումներ պետք է ունենան սեղմնակների հավաքվածքներին միացված հաղորդալարերը (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 842)
276 .Ի՛նչ պահանջներ կան հոսանքի և լարման փրանսֆորմատորների երկրորդային փաթույթների աշխատանքի համար (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 845)
277 .Ի՛նչ պայմաններ պետք է ապահովվեն շահագործման ընթացքում ՌՊԱ սարքավորման և երկրորդային շղթաների բնականոն աշխատանքի համար (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 825)
278 .Ո՛վ իրավունք ունի աշխատանքներ կատարելու ՌՊԱ սարքավորումներում (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 836)
279 .Ի՛նչ պահանջներ են սահմանված ՌՊԱ մեկուսացումը հողի նկատմամբ փորձարկելիս էլեկտրականապես կապված և բոլոր այլ երկրորդային շղթաների տեղակայումից հեռու առաջին հսկման և հեռագա շահագործման ժամանակ (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 831)
280 .Ի՛նչ պետք է նշագրվի ՌՊԱ պանելների և երկկողմանի սպասարկման պահարանների, ինչպես նաև կառավարման պանելների և վահանակների դիմային ու հակառակ կողմերի վրա (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 827)
281 .Նոր տեղակայված ՌՊԱ սարքավածքները և երկրորդային շղթաները աշխատանքի մեջ դնելուց առաջ ի՛նչ պետք է արվի (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 832)
282 .Ո՛ւմ է թույլատրվում բացել ՌՊԱ ռելեները, սարքերը և օժանդակ սարքավածքները (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 835)
283 .Ինչպե՛ս և ինչ ծավալներով պետք է ստուգվեն և փորձարկվեն ՌՊԱ սարքավածքները և երկրորդային շղթաները (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 832)
284 .Ի՛նչ պարբերականությամբ են անցկացվում ՌՊԱ (ռելեային պաշտպանության ավտոմարիկայի) սարքավածքների զննումները ՌՊԱ ծառայության անձնակազմի կողմից (ՏՇԿ Բ6, Գ44, Կեպ 840)
ԷՇԱԿ
285 .Էլեկտրագործիքը կամ ձեռքի էլեկտրամեքենան ո՞ր դեպքում կարելի է փոխանցել այլ աշխատողի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ21, Կեպ 541-1)
286 .Ո՞ր դեպքում է պետք անմիջապես դադարեցնել աշխատանքը ձեռքի էլեկտրական մեքենաներով, փոխադրովի էլեկտրագործիքներով և լուսատուներով աշխատելու ժամանակ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ21, Կեպ 537-4)
287 .Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում աշխատանքում օգտագործել թերություններ ունեցող ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ, փոխադրովի էլեկտրագործիքներ և լուսատուներ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ21, Կեպ 536)
288 .Էլեկտրատեղակայանքներում ինչի՞նչի կարելի հավել առանց պաշտպանիչ միջոցների (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեպ 67-գ)
289 .Ո՞ր լարումն է կոչվում բարձր (ԷՇԱԿ Բ1, Գ2, Կեպ 3-7)
290 .Ո՞ր լարումն է կոչվում ցածր (ԷՇԱԿ Բ1, Գ2, Կեպ 3-8)
291 .Ո՞ր աշխատանքներն են կոչվում աշխատանքներ բարձրության վրա (ԷՇԱԿ Բ1, Գ2, Կեպ 3-30))
292 .Ո՞ր աշխատանքն է կոչվում վերնաշխար (ԷՇԱԿ Բ1, Գ2, Կեպ 3-31)
293 .Ե՞րբ է թույլատրվում հավաքել կամ տեղափոխել տեղադրված պլակարները և ցանկապարերը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ17, Կեպ 208)
294 .Նոսանափար սարքավորումների վրա փոխադրովի հողակցիչները ո՞ր մասերում պետք է տեղադրել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կեպ 174)
295 .Ի՛նչ պայմաններում է թույլատրվում չսպասարկող անձանց գրնվել 1000 Վ-ից ցածր լարման էլեկտրատեղակայանքներում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեպ 59)
296 .Ի՛նչ է թույլատրվում կատարել էլեկտրատեղակայանքների զննման ժամանակ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեպ 60)

297 .Ի՞նչ պահանջներ կան ապահովիչների համման և փեղադրման համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեպ 64)
298 .Ինչպե՞ս համոզվել, որ Էլեկտրափեղակայանքներում լարման փակ եղած և հողանցված մասերը բաժանված վիճակում են (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կեպ 173)
299 .Ի՞նչ ամենափոքր հեռավորություն է թույլատրվում լարման փակ գրնվող հոսանափար մասերի և մարդկանց, աշխատանքային և փոխադրական վիճակում գրնվող մեխանիզմների և բեռնամբարձ մեքենաների միջև (ՕԳ-ներ, այլ Էլեկտրափեղակայանքներ) (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեպ 57 Աղ.1)
300 .Ու՞մ ցուցումով և որքեղ է կախվում կամ հանվում «Չ՝միացնել, գծում աշխատում են» ցուցանակը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ14, Կեպ 155-2)
301 .Ներթափոխի օպերափիվ անձնակազմից ովքե՞ր իրավունք ունեն միանձնյա գնում կափարել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, 58-1)
302 .Անջափիչների, գափիչների (խզիչների), ընդհափիչների (բաժանիչների) և ձեռքի կառավարմամբ բեռնվածքի անջափիչների անջափումից հեփո ի՞նչ պարփաղիր գործողություն պեփք է կափարվի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ14, 150)
303 .Ու՞մ հսկողության ներքո պեփք է կափարվեն աշխափանքները, եթե ՇՄԿ-ի համար հափրկացված գոփին չի ցանկապարված (ԷՇԱԿ Բ2, Գ24, Կեպ 590)
304 .Ո՞վ է փալիս ՇՄ կազմակերպության աշխափողներին առաջնային թույլփություն շահագործող կազմակերպության փարածքում աշխափանքներ կափարելու համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ24, Կեպ 584)
305 .Որփե՞ղ պեփք է արձանագրվի հրահանգավորման անցկացումը ՇՄԿ-ի գործուղված անձնակազմի հեփ այլ կազմակերպության Էլեկտրափեղակայանքներում աշխափանքներն սկսելուց առաջ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ24, Կեպ 583-2)
306 .Ի՞նչ պեփք է անի ՇՄԿ անձնակազմն աշխափանքների կափարման վայր ժամանելուն պես (ԷՇԱԿ Բ2, Գ24, Կեպ 583)
307 .Ո՞վ պեփք է անցկացնի 1000 Վ-ից բարձր լարման Էլեկտրափեղակայանքներում գործուղված անձնակազմի հրահանգավորումը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ23, Կեպ 568)
308 .Ո՞վ պեփք է անցկացնի 1000 Վ-ից ցածր լարման Էլեկտրափեղակայանքներում գործուղված անձնակազմի հրահանգավորումը (ՇԱԿ Բ2, Գ23, Կեպ 568)
309 .Ովքե՞ր են համարվում գործուղված անձնակազմ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ23, Կեպ 562)
310 .Կարգագրով կամ կարգաղորդամբ աշխափանքների սկզբին ինչ պեփք է նախորդի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կեպ 128)
311 .Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում աշխափանքների ինքնակամ կափարում կամ կարգագրով սահմանված աշխափանքային փեղերի և ծավալների բնղյայնում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեպ 54)
312 .Էլեկտրափեղակայանքներում դժբախտ դեպքերի ժամանակ (հոսանքահարման դեպքում) ի՞նչ պեփք է անել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեպ 77)
313 .Ինչո՞վ է կարգավորվում Էլեկտրափեղակայանքներում բանալիների շարժը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեպ 66)
314 .Որպե՞ս կանոն ինչ աշխափանքներ պեփք է կափարվեն փեխնողգիական քարփերով կամ աշխափանքների կափարման նախագծով (ԱԿՆ) (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեպ 56 և 364)
315 .Էլեկտրափեղակայանքներում աշխափափեղի նախապարասփման համար ի՞նչը պեփք է լինի անջափված (ԷՇԱԿ Բ2, Գ14, Կեպ147)
316 .Որփե՞ղ է ձևակերպվում նպափակային հրահանգավորումը կարգագրերով կափարվող աշխափանքների դեպքում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կեպ 88-3)
317 .Ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում Էլեկտրափեղակայանքները սպասարկող անձնակազմին (ԷՇԱԿ Բ2, Գ25, Կեպ 612)
318 .Ե՞րբ է թույլատրվում աշխափանքի փեղի նախապարասփման ժամանակ դրված հողակցիչները ժամանակավորապես հանել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կեպ 176)
319 .Ո՞ր աշխափողներին է թույլատրվում 1-ին դասի փանովի Էլեկտրագործիքներով և ձեռքի Էլեկտրական մեքենաներով աշխափանք կափարել բարձր վրանգավորության սրահներում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ21, Կեպ 531)

320 .Քաղաքացիները (բնակիչները) իրենց սեփականությունը հանդիսացող 6 (10)/0.4 կՎ լարման էլեկտրաբեղականքների սպասարկումը ե՞րբ են հանձնում այլ կազմակերպությունների կամ մասնագիտացված այլ անձանց (ԷՇԱԿ Բ2, Գ26, Կեւր 619)
321 .Էլեկտրաբեղականքներում ինչո՞վ կարող են լինել բաժանված լարման փակ գործվող մասերից հողակցված հաղորդիչները և հոսանափար մասերը, որոնց վրա անմիջականորեն կախարվում է աշխատանք (ԷՇԱԿ Բ2, Գ14, Կեւր 153)
322 .Էլեկտրաբեղականքներում աշխատանքներ կատարելիս բրիգադի քանի՞ անդամ կարող է ունենալ էլեկտրաանվտանգության II-րդ խումբ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կեւր 118-3)
323 .1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրաբեղականքների զննման ժամանակ ի՞նչ է արգելվում կատարել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեւր 60-2)
324 .Ի՞նչ լարում է պետք ունենան փոխադրովի լուսավորները բարձր վրանգավորության և հատուկ վրանգավոր սրահներում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ21, Կեւր 534)
325 .Ո՞ր շղթաներում է թույլատրվում լարման և բեռի փակ փոխել ապահովիչները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեւր 63)
326 .Ի՞նչ կարգով պետք է կատարվեն աշխատանքները գործող էլեկտրաբեղականքներում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեւր 47)
327 .Մինչև 1000 Վ սպառող կազմակերպությունների լարման էլեկտրաբեղականքները միանձնյա սպասարկող աշխատողը ի՞նչ էլեկտրաանվտանգության խումբ պետք է ունենա (ԷՇԱԿ Բ2, Գ26, Կեւր 622)
328 .Լարման անջարմուկ աշխատանքների անվտանգությունն ապահովող ի՞նչ տեխնիկական միջոցառումներ է պետք կատարել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ14, Կեւր 146)
329 .Կարգադրությամբ աշխատանքներ կատարելու դեպքում նպատակային հրահանգավորումը ո՞վ պետք է անցկացնի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կեւր 131)
330 .Ովքե՞ր պետք է կատարեն օպերատիվ փոխանջարմումներ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10 Կեւր 49)
331 .1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրաբեղականքներում օպերատիվ սպասարկող աշխատողներն ի՞նչ էլեկտրաանվտանգության խմբեր պետք է ունենան (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10 Կեւր 50)
332 .1000 Վ-ից ցածր լարման էլեկտրաբեղականքներում միանձնյա զննման իրավունք ունենալու համար վարչապետի կողմից անձնակազմից աշխատողը ի՞նչ էլեկտրաանվտանգության խումբ պետք է ունենա (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10 Կեւր 58-2)
333 .Որո՞նք են էլեկտրաբեղականքներում աշխատանքի անվտանգությունն ապահովող կազմակերպչական միջոցառումները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կեւր 100)
334 .Ու՞մ վրա է դրված աշխատանքային գործընթացների անվտանգ կազմակերպման և իրականացման պարտականությունները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կեւր 80)
335 .Ո՞վ իրավունք ունի կարգազիր կամ կարգադրություն փալու (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կեւր 82)
336 .1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրաբեղականքներում փոխանջարմներ և աշխատանքը թույլատրող անձը էլեկտրաանվտանգության ո՞ր խումբ պետք է ունենա (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կեւր 87)
337 .Ովքե՞ր կարող են հանդիսանալ աշխատանք իրագործողներ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կեւր 91)
338 .Ո՞ր դեպքերում է նշանակվում «հսկող» (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կեւր 95)
339 .Ովքե՞ր կարող են լինել բրիգադի անդամներ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կեւր 93)
340 .Ներքոհիշյալ միջոցառումներից ո՞րը չի վերաբերվում անվտանգությունն ապահովող տեխնիկական միջոցառումներին (ԷՇԱԿ Բ2, Գ13, Կեւր 145)
341 .1000 Վ-ից բարձր էլեկտրաբեղականքներում աշխատելու համար ո՞ր հոսանափար մասերը պետք է հողակցվեն (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կեւր 171)
342 .Այլ անձանց ի՞նչ պայմանով է թույլատրվում գործել էլեկտրաբեղականքներում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կեւր 59)
343 .1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրաբեղականքներում կառուցվածքային ստորաբաժանման ո՞ր վարչապետի կողմից անձնակազմի ներկայացուցիչներն ունեն կարգազիր-թույլտվություն կամ գրավոր կարգադրություն փալու իրավունք (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կեւր 82-1)

344 .Կարգագրի քանի՞ օրինակներում է ձևակերպվում էլեկտրաբեղականքներում աշխատանքի թույլտվությունը, եթե աշխատանքներ կատարողը համարելում է թույլատրողի պարտականությունները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 138-1)
345 .Ո՞վ է կատարում աշխատանքների պարտատվումն էլեկտրաբեղականքներում՝ թույլտվողի և աշխատանքներ իրագործողի պարտականությունների համարեղման դեպքում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 125-2)
346 .Ի՞նչ միջոցներից պետք է օգտվի լարման փակ գրնվողը ապահովիչները հանելիս և փեղադրելիս 1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրաբեղականքներում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 64-1)
347 .Ի՞նչ առավելագույն ժամկետով է թույլատրվում փայլ կարգագիր (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 105)
348 .Ներթափահությունում գրնվող օպերատիվ անձնակազմը ո՞ր դեպքում կարող է ներգրավվել բրիգադի աշխատանքներին (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 118-4)
349 .Մինչև 1000 Վ լարման էլեկտրաբեղականքներում ո՞վ պետք է նշանակվի աշխատանքներ իրագործելու թույլատրող անձ ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կետ 87)
350 .Մինչև 10 կՎ լարման էլեկտրաբեղականքներում ովքե՞ր իրավունք ունեն կարգագիր կամ կարգադրություն փայլու (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կետ 82-2)
351 .Ովքե՞ր իրավունք ունեն կարգագիր կամ կարգադրություն փայլու, բացի վարչատեխնիկական անձնակազմի V-րդ խումբ ունեցող աշխատողներից, 35 կՎ և բարձր լարման կայանների և ենթակայանների էլեկտրաբեղականքներում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կետ 82-3)
352 .Ո՞վ կարող է լինել աշխատանքների նախապարաստման և աշխատանքների կատարման թույլտվության իրավունք փոխ անձ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կետ 90)
353 .1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրաբեղականքները չափասարկող աշխատողներին ի՞նչ պայմաններում կարող են թույլատրել այնպեղ գրնվել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 59)
354 .Վարչատեխնիկական անձնակազմից ովքե՞ր իրավունք ունեն միանձնյա գնում կատարել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 58-2)
355 .Ո՞ր դեպքում է արգելվում կարգագիր-թույլտվության մեջ պարասխանատուների համարեղումը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կետ 98)
356 .Էլեկտրաբեղականքներում և ՕԳ-ի վրա աշխատանք կատարելիս աշխատանքն իրագործողի կողմից ղեկավարվող բրիգադի անդամը ի՞նչ էլեկտրաանվտանգության խումբ պետք է ունենա (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 118-2)
357 .Տրդեղի առաջացման դեպքում ինչպիսի՞ն պետք է լինեն մշտական սպասարկող անձնակազմ ունեցող էներգաօբյեկտի հերթապահի գործողությունները հասարակված «Տրդեղային անվտանգության մասին» ՏՏ ՏԿԱԻ նախարարի 18.05.2015թ 595-Ն հրամանով ընդ. կետ 3 և 4
358 .Ի՞նչ փեղեկություններ պետք է ներկայացնի ՇՄԿ-ն աշխատանքներն սկսելուց առաջ այն կազմակերպության փարածքում, որի էլեկտրաբեղականքներում պետք է իրագործվեն աշխատանքները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ24, Կետ 579)
359 .Ո՞վ է պարասխանատվություն կրում անվտանգության միջոցառումների կատարման համար գործողված անձնակազմի կողմից իրականացվող աշխատանքների համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ23, Կետ 576)
360 .Նախքան աշխատանքի անցնելը գործողված աշխատողներն ի՞նչ փաստաթուղթ պետք է ներկայացնեն (ԷՇԱԿ Բ2, Գ23, Կետ 563)
361 .Կազմակերպության գիտելիքների ստուգման հանձնաժողովների գործունեության ի՞նչ հասարակված կարգ կա (ԷՇԱԿ Բ2, Գ25, Կետ 606-610)
362 .Ո՞ր հատուկ աշխատանքներ կատարելու իրավունքի մասին է կատարվում գրառում աշխատողին տրվող վկայականում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 51)
363 .Ձեռքի էլեկտրական մեքենաները, փանովի էլեկտրագործիքները և լուսատուները օժանդակ սարքավորումներ ի՞նչ պարբերությամբ պետք է անցնեն փորձարկումներ և ստուգումներ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ21, Կետ 538)

364 .Նրշեց պահպանության ծառայության ժամանելուց հետո ի՞նչ կարգով պետք է կազմակերպվեն հրդեհամարման աշխատանքները (Նաստարված «Նրդեհային անվտանգության մասին» ՆՏ ՏԿԱԻ նախարարի 18.05.2015 թ. 595-Ն հրամանով)
365 .Ո՞վ է կրում ակտ-թույլտվությամբ նախատեսված միջոցառումների պահպանման պարասխանաարվությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ24, Կետ 585)
366 .Ի՞նչ չպետք է անի աշխատանքի ղեկավարը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կետ 86)
367 .Քանի՞ օր պետք է պահվեն լիովին ավարտված աշխատանքների կարգագրերը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 104)
368 .Որտե՞ղ պետք է փրվի կարգագրերով կամ կարգադրություններով աշխատելիս աշխատանքների կատարման թույլտվությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 126)
369 .Ու՞մ վրա է փարածվում «Էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ»-ը (ԷՇԱԿ Բ1, Գ1, Կետ 1)
370 .«Էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ»-ը փարածվում են արդյոք նավերի և թռչող սպարափնների մեջ գտնվող էլեկտրատեղակայանքների վրա (ԷՇԱԿ Բ1, Գ1, Կետ 2)
371 .Ի՞նչ է աշխատանքային փերը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ2, Կետ 3-4)
372 .Ի՞նչ են աշխատանքի միջոցները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ2, Կետ 3-5)
373 .Ո՞րն է կոչվում օպերատիվ-նորոգող անձնակազմ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ2, Կետ 3-18)
374 .Ո՞րն է կոչվում նորոգող անձնակազմ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ2, Կետ 3-19)
375 .Ո՞րն է կոչվում էլեկտրատեխնիկական անձնակազմ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ2, Կետ 3-20)
376 .Ո՞րն է կոչվում էլեկտրատեխնոլոգիական անձնակազմ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ2, Կետ 3-21)
377 .Ո՞րն է կոչվում վարչատեխնիկական անձնակազմ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ2, Կետ 3-22)
378 .Ո՞րն է կոչվում օպերատիվ անձնակազմ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ2, Կետ 3-24)
379 .Ո՞վ պետք է կազմի Էլեկտրատեղակայանքի կառուցման կամ վերակառուցման նախագծերը (ԷՇԱԿ Բ1, Գ4, Կետ 19)
380 .Ո՞ւմ միջոցով է վերահսկվում կառուցվող (վերակառուցվող) էլեկտրատեղակայանքների շինհավաքակցման աշխատանքները (ԷՇԱԿ Բ1, Գ4, Կետ 22)
381 .Իր հաշվեկշռում գտնվող էլեկտրատեղակայանքներում թերություններ կամ վթարային վիճակ լինելու դեպքում ինչպե՞ս պետք է վարվի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցերից սնվող սպառողը (ԷՇԱԿ Բ1, Գ5, Կետ 29)
382 .Ի՞նչ է պարտավոր անել մատակարարը սպառողի մոտ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ (հրդեհ, դժբախտ դեպքեր և այլն) նրան դիմելու դեպքում (ԷՇԱԿ Բ1, Գ5, Կետ 30)
383 .Ի՞նչ պահանջ կա աշխատանքների պարասխանաարտ ղեկավարի կամ թույլատրողի համար այլ կարգագրի գործողության գոտում աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 55)
384 .Ո՞ր դեպքում կազմակերպությունը կարող է սահմանել լրացուցիչ անվտանգության պահանջներ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կետ 79)
385 .Աշխատանքների անվտանգության ապահովման պարասխանաարտ անձանց պարտականությունները, իրավունքները և պարասխանաարվությունը ո՞ր իրավական ակտով է սահմանվում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կետ 81)
386 .Նսկողը ինչի՞ համար պարասխանաարվություն չի կրում ԷՇԱԿ-97
387 .Կարգագրերով կատարվող աշխատանքները ի՞նչ իրավական ակտերով են սահմանվում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 101-1)
388 .Գրավոր կարգադրությամբ կատարվող աշխատանքները ի՞նչ իրավական ակտերով են սահմանվում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 101-2)
389 .Ընթացիկ շահագործման կարգով կատարվող աշխատանքների ցանկը, որոնց կատարման համար չի պահանջվում կարգադրություն կամ Կարգագիր ի՞նչ իրավական ակտերով են սահմանվում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 101-3)

390 .Բարձր լարման էլեկտրատեղակայանքների վրա միջին ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքներ, երբ աշխատատեղի նախապարաստման համար պահանջվում է անջատումների կատարում և (կամ) լարման տակ գտնվող հոսանադար մասերին մոտենալը կանխարգելող հատուկ արգելափակոցների տեղադրում ի՞նչ կարգով պետք է կատարվի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 102-2)
391 .Այլ կազմակերպության անձնակազմի կողմից գործադրող գործող էլեկտրատեղակայանքներում կատարվող աշխատանքները ի՞նչ կարգով պետք է կատարվի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 102-4)
392 .Քանի՞ օրինակով պետք է լրացվի կարգագիր-թույլտվությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 103)
393 .Ո՞ր դեպքում է Կարգագիրը մնում ուժի մեջ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 107)
394 .Կարգադրությամբ աշխատանքների թույլտվությունը որտե՞ղ պետք է ձևակերպվի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 112)
395 .Բրիգադի աշխատանքի թույլտվությունը քանի՞ կարգագրով կարելի է տալ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 120)
396 .Աշխատանքի անվտանգության ապահովման տեխնիկական միջոցառումները ո՞ր դեպքերում պետք է ապահովեն աշխատողների անվտանգությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ13, Կետ 145)
397 .«Էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ»-ը տարածվո՞ւմ են արդյոք ռադիոլոգիական և բժշկական հատուկ սարքավորումների վրա (ԷՇԱԿ Բ1, Գ1, Կետ 2)
398 .«Էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ»-ը տարածվո՞ւմ են արդյոք կառուցվող կամ շահագործվող հանքահորերի և կառուցվող թունելների էլեկտրատեղակայանքների վրա (ԷՇԱԿ Բ1, Գ1, Կետ -2)
399 .«Էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ»-ը տարածվո՞ւմ են արդյոք փորձարկումների համար նախատեսված ոչ սերիական արտադրության եզակի էլեկտրատեղակայանքների վրա (ԷՇԱԿ Բ1, Գ1, Կետ 2)
400 .Էլեկտրատեղակայանքներում աշխատանքներ կատարելիս վտանգների քանի՞ տեսակի ռիսկեր կան (ԷՇԱԿ Բ2, Գ8, Կետ 43)
401 .Ո՞րն է կոչվում ցածր ռիսկայնության աշխատանք (ԷՇԱԿ Բ2, Գ8, Կետ 43)
402 .Ո՞րն է կոչվում միջին ռիսկայնության աշխատանք (ԷՇԱԿ Բ2, Գ8, Կետ 43)
403 .Ո՞րն է կոչվում բարձր ռիսկայնության աշխատանք (ԷՇԱԿ Բ2, Գ8, Կետ 43)
404 .Բրիգադի կազմում նոր անդամ ներգրավելու դեպքում ո՞վ պետք է կատարի հրահանգավորում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 132)
405 .Լարման տակ կատարվող աշխատանքների Կարգագրերը ի՞նչ ժամկետով է տրվում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 106)
406 .Ի՞նչ կարգով են սահմանվում աշխատանքների անվտանգության ապահովման պարասխանադրու անձանց պարտականությունները, իրավունքները և պարասխանադրությունները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ11, Կետ 81)
407 .Որտե՞ղ են գրանցվում Կարգագրով և կարգադրությամբ կատարվող աշխատանքների (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 108)
408 .Ի՞նչ հերթականությամբ և ինչի միջոցով է ստուգվում լարման արկայությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ15, Կետ 157)
409 .Ե՞րբ է թույլատրվում անմիջապես տեղադրել հողակցում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կետ 167)
410 .Ե՞րբ է թույլատրվում հողակցման համար օգտագործել այդ նպատակի համար չնախատեսված հաղորդալարեր (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կետ 170)
411 .Ո՞վ իրավունք ունի տեղադրել հողակցումներ մինչև 1000 Վ լարման էլեկտրատեղակայանքներում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կետ 178)
412 .Ի՞նչ է օգտագործվում լարման տակ մնացած հոսանադար մասերի ժամանակավոր ցանկապարման համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ17, Կետ 200)
413 .Ի՞նչ ձևով է նախապարաստվում աշխատատեղը՝ էլեկտրաշարժիչի վրա աշխատանք կատարելի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 244)

414 .Փորձարկումից հետո, էլեկտրաշարժիչի վրա աշխատանքները ի՞նչ կարգով է շարունակվում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 246)
415 .Ի՞նչը պետք է պահի իր փեսադաշտում վերնաշխարհ հենարանի կանգնակի վրա աշխատելիս (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 376)
416 .Ի՞նչ պետք է անի մարակարարը, եթե իր գնահատմամբ սպառողի էլեկտրափողակայանքները գտնվում են վթարային վիճակում (ԷՇԱԿ Բ1, Գ5, Կետ 32)
417 .Բացի հսկման աշխատանքից ի՞նչ այլ աշխատանք է թույլատրվում կատարել հսկողին (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 140)
418 .Ե՞րբ է թույլատրվում կարգադրով կամ կարգադրությամբ կատարվող աշխատանքների ծավալների ընդլայնում (ԷՇԱԿ Գլուխ 10 կետ-54)
419 .Ու՞մ հայացողությամբ է կատարվում Կարգադրությամբ աշխատանքների փոխարինումը Կարգադրով (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 111)
420 .Կարելի է արդյո՞ք անհետաձգելի աշխատանքները կատարել կարգադրությամբ, եթե աշխատանքի ծավալը 1 ժամից ավել է կամ բրիգադի կազմը ավել է 3 անձից (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 116)
421 .Ի՞նչ ձևով է կատարվում փարբեր ռիսկայունության աշխատանքներ կատարող աշխատողի ուսուցումը, հրահանգավորումը և որակավորումը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ25, Կետ 604)
422 .Ինչի՞ց է գրկվում անբավարար գիրելիքներ ցուցաբերած աշխատողը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ25, Կետ 615)
423 .Որպե՞ղ պետք է փողակայվի փոխագուցավոր աշտարակը (հիդրոամբարձիչը) անկյունային հենասյուների վրա աշխատելիս (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 553)
424 .Քանի՞ էլեկտրաընդունիչ կարող է սնվել բաժանիչ փրանսֆորմատորից (ԷՇԱԿ Բ2, Գ21, Կետ 542-1)
425 .Կարելի՞ է հողակցել բաժանիչ փրանսֆորմատորի երկրորդային փաթույթը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ21, Կետ 542-2)
426 .Ու՞մ վրա է դրվում ձեռքի էլեկտրական մեքենաների, փոխադրովի էլեկտրագործիքների և լուսավորների սարքին վիճակում պահելու, պարբերական սրուգումներ և փորձարկումներ անցկացնելու պարպականությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ21, Կետ 539)
427 .Ըստ ընթացիկ շահագործման կարգով կատարվող աշխատանքների հաստատված անվանացանկի լարումը հանելով միաֆազ էլեկտրահաշվիչների հետ աշխատանքները ովքե՞ր կարող են կատարել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ20, Կետ 528)
428 .Մինչև 1000 Վ լարման սպառողների էլեկտրափողակայանքներում, որոնք ունեն համարեղությամբ կամ պայմանագրով սպասարկող անձնակազմ, աշխատափողի նախապարաստում և աշխատանքների թույլտվությունը ի՞նչ կարգով և ում միջոցով է կատարվում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ20, Կետ 526)
429 .Մեկուսացված հաղորդալարերով, մինչև 1000 Վ լարման ՕՄԳ-ի վրա առանց լարումը հանելու աշխատանքները ի՞նչ կարգով պետք է կատարվեն (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 463)
430 .Մեկուսացված հաղորդալարերով մինչև 1000 Վ լարման առանց լարումը հանելու ՕԳ-ի վրա աշխատանքներ կատարելիս ի՞նչ կազմ պետք է ունենա իրագործող բրիգադը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 464)
431 .Լարման փակ գտնվող այլ ՕԳ-ի հետ հաղորդ թռիչքում ՕԳ-ի հաղորդալարերի վրա աշխատանքներ կատարելիս որպե՞ղ պետք է փողադրել հողակցումները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 413)
432 .Ո՞վ և որպե՞ղ է որոշում կասկածելի ամրություն ունեցող հենարանների ամրացման անհրաժեշտության եղանակները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 368)
433 .Ի՞նչ լարում պետք է կիրառել հորերում, թունելներում աշխատափողը լուսավորելու համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 363)
434 .Մալուխային կառույցներում միանձնյա աշխատանք, գնում և շրջայց կատարելու ժամանակ ի՞նչ սահմանափակումներ կան (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 75-6)
435 .Զմռանը ՄԳ-ի վրայից բահերով հողի համան համար ի՞նչ պայմաններ կան (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 307)

436.Մալուխային կառույցների երկու ելքերի միջև ընկած հապվածներում քանի՞ բրիգադի է թույլատրվում աշխատել միաժամանակ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 75-5)
437.Մալուխի ծակումը քանի՞ հոգով պետք է կապարեն (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 325)
438.Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ կցորդիչների բացման կամ մալուխի կտրման ժամանակ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 320)
439.Ի՞նչ պետք է անի աշխատողը փոխադրվող վերնակի (հիդրոամբարձից) զամբյուղից աշխատելիս (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 558-1)
440.Թույլատրվո՞ւմ է բեռնամբարձ մեքենաների աշխատանքը քամու ժամանակ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 561)
441.ՕԳ հաղորդալարերի վրա ծառի ընկնելու դեպքում, մինչև ՕԳ-ից լարման հանելը, ծառից մինչև քանի՞ մետր հեռավորության վրա պետք է գտնվել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 444)
442.Ինչպե՞ս է սրուզվում փայտե հենասյան հիմքի ամրությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 366)
443.Ինչպե՞ս է սրուզվում երկաթեպոնե հենարանների և կցորդների ամրությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 366)
444.Ի՞նչ գործողություններ պետք է կատարել մինչև հենարանի վրա բարձրանալը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 365)
445.Մութ ժամանակ ՕԳ գննելիս թույլատրվո՞ւմ է գնալ հաղորդալարերի փակով (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 451)
446.Ի՞նչ պահանջներ կան անբարենպաստ եղանակների և օրվա մութ ժամերին ՕԳ գննումներ կատարելիս (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 450)
447.6-35 կՎ լարման էլեկտրաբեռակայանքներում հողակցման առկայության դեպքում հողակցման տեղին ի՞նչ ամենափոքր թույլատրելի հեռավորության վրա կարող է մոտենալ աշխատողը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 61)
448.Ի՞նչ էլեկտրաանվտանգության խումբ պետք է ունենան գործող էլեկտրաբեռակայանքներում կամ ՕԳ-ի անվտանգության գոտում աշխատող վարորդները, կռունկավարները, մեքենավարները և առասանողները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 545)
449.Անջարկած ՕԳ-ի վրա աշխատանքներ կատարելիս ո՞վ պետք է տեղադրի հողակցումները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կետ 179)
450.Թույլատրվո՞ւմ է բարձրանալ և աշխատել ցցածողային մեկուսիչներով անկյունային հենարանների վրա ներքին անկյան կողմից (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 374)
451.Ու՞մ թույլվությամբ պետք է կատարվի զամբյուղից հենասյան կամ սարքավորման վրա անցնելն ու վերադառնալը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 558-2)
452.ՕԳ-ի գծային բաժանիչների վրա աշխատելիս ի՞նչ լրացուցիչ պահանջներ են ներկայացվում աշխատատեղի պարաստելու համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կետ 172)
453.Ինչ է արգելվում կատարել ՕԳ-ի շրջայցի և գննումների ժամանակ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 449)
454.Վերնաշխարանք կատարելիս էլեկտրաանվտանգության ո՞ր խումբ ունեցող աշխատողին է թույլատրվում բարձրանալ մինչև հենարանի գագաթը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 372-1)
455.Ինչի՞ց պետք է օգտվել հենարանների վրա աշխատելիս (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 375)
456.Ի՞նչ է պահանջվում ՕԳ վրա աշխատելիս, երբ ՕԳ-ն երկշղթա է և մեկ շղթան լարման փակ է կամ ՕԳ-ին գուգահեռ անցնում է ուրիշ գիծ, որը լարման փակ է, իսկ մակաձված լարումը մեծ է 25 Վ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 427)
457.Մինչև հենարանի վրա բարձրանալը և նրա վրա աշխատելը աշխատողը ի՞նչ պետք է անի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 365)
458.Մինչև 1000 Վ լարման էլեկտրաբեռակայանքներում ո՞վ իրավունք ունի տեղադրել կամ հանել հողակցումները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կետ 178)
459.Նենարանները հաղորդալարերից ազատելու համար ի՞նչ պետք է անել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 371)
460.Նաղորդալարի վրա ըստ ֆազերի նորոգում կատարելիս կրկնակի տեղադրված հողակցից ի՞նչ հեռավորության վրա պետք է կատարվեն աշխատանքները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 435)

461 .Ծառերի հապման ժամանակ ՕԳ-ի հաղորդալարերի վրա ճյուղերի անկումը բացառելու համար ի՞նչ պետք է նախօրոք կիրառել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 443)
462 .1000 Վ-ից բարձր լարման ՕԳ-ում լարման արկայության սրուգումը ովքե՞ր իրավունք ունեն կարարելու (ԷՇԱԿ Բ2, Գ15, Կետ 161)
463 .Մինչև 1000 Վ լարման ՕԳ-ում լարման արկայության սրուգումն ովքե՞ր իրավունք ունեն կարարելու (ԷՇԱԿ Բ2, Գ15, Կետ 161)
464 .Մեկ շղթայանոց ՕԳ-ի վրա աշխատարեղերում ո՞ր մասերում է տեղադրվում հողակցումը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կետ 185)
465 .Մինչև 35 կՎ լարման փակ գրնվող ՕԳ անմիջականորեն հաղորդալարերի փակ թույլարվում է բեռնամբարձ մեխանիզմների տեղակայումը և աշխատանքը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 549)
466 .Մեկ շղթայանոց ՕԳ-ների վրա աշխատելիս ի՞նչ հեռավորության վրա է թույլարվում տեղադրել հողակցիները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ16, Կետ 185)
467 .ՕԳ-ի ուղեգիծը ծառերից մաքրելու աշխատանքները ի՞նչ պարտադիր պայմանով են կարարվում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 440)
468 .Ի՞նչ պարտադիր պայմանով է կարարվում գործող էլեկտրափողակայաններում բեռնամբարձ մեքենաների և մեխանիզմների կիրառումը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 544)
469 .Ո՞վ պետք է իրականացնի 1000 Վ-ից բարձր ԲԲՍ փարածքում և ՕԳ անվտանգության գոտում մեքենաների, բեռնամբարձ մեքենաների և մեխանիզմների երթանցը, ինչպես նաև դրանց տեղակայումը և աշխատանքի հսկողությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 546)
470 .Ո՞վ պետք է իրականացնի 1000 Վ-ից ցածր ՕԳ-երի անվտանգության գոտում մեքենաների, բեռնամբարձ մեքենաների և մեխանիզմների երթանցը, տեղակայումը և դրանց աշխատանքի հսկողությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 546)
471 .Ի՞նչ է պետք անել, եթե հոսանափար մասերի հետ հպվելու հետևանքով մեխանիզմը կամ բեռնամբարձ մեքենան հայտնվել է լարման փակ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 556)
472 .Ի՞նչ հեռավորության վրա կարող են գրնվել մարդիկ բարձրացվող բեռից, փոխագուցավոր վերնակի գամբյուղի փակ, ձգվող հաղորդալարերից, հենակներից, ամրացումներից և աշխատող մեխանիզմներից (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 557)
473 .Ո՞ր ԲՍ-ում չի թույլարվում փոխադրվի մեքանիզմների օգտագործումը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 560)
474 .Ո՞ր աշխատանքների կարարումն է անհրաժեշտ դադարեցնել ամպրոպաբեր ամպերի մոտենալու դեպքում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 76)
475 .Ի՞նչ պաշտպանական միջոց է օգտագործվում 1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրափողակայաններում, լարման ցուցիչով, լարումը սրուգելու համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ15, Կետ 158)
476 .Ինչքա՞ն պետք է լինի մեքենաների և մեխանիզմների արագությունը ԲԲՍ-ներում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ22, Կետ 547-1)
477 .110 կՎ ԲԲՍ-ում ի՞նչ հեռավորության վրա պետք է գրնվեն ավտոմեքենաների, բեռնամբարձ մեքենաների և մեխանիզմների շարժման, տեղակայման և աշխատանքի ժամանակ դրանց ամբարձիչ և դուրս եկող մասերը մինչև լարման փակ գրնվող հոսանափար մասերից (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 57)
478 .Ու՞մ կողմից են փրվում կարգադրերը ԲՍ գրնվող մալուխների ծայրային կցորդիչների և ծայրային ամրակցումների վրա աշխատանքներ կատարելու համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ12, Կետ 121-2)
479 .ԼԲՍ պահարանի հաղվածամասում կամ սայլակի սարքավորումների վրա աշխատանքներ կատարելիս ի՞նչ է անհրաժեշտ անել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 216)
480 .1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրափողակայաններում զննում կատարելու ժամանակ ի՞նչ է արգելվում անել (ԷՇԱԿ Բ2, Գ10, Կետ 60-1)
481 .Ի՞նչ միջոցներ պետք է ձեռնարկել բաց բաշխիչ սարքերի փոխհափվող թռիչքներում լարման փակ գրնվող հաղորդալարերից ցածր անցնող հաղորդալարերի (մեքանիզմայաններ) և դրանց մասերի փոխարինման դեպքում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 414)

482 .Վնասվածքներ որոնելիս՝ ՕԳ զննողները ի՞նչ պետք է ունենան իրենց հետ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ18, Կետ 452)
483 .Անջարկված հոսանաբար մասերի վրա մեզաօհմաչափով մեկուսացման դիմադրության չափման ժամանակ անվտանգության ի՞նչ գործողություն պետք է կատարվի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 516)
484 .Մինչև 1000 Վ և 1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրաբեղականայանքներում ի՞նչ էլեկտրաանվտանգության խումբ պետք է ունենան աշխատողները, որ իրավունք ունենան կատարել աշխատանքներ էլեկտրաչափիչ աքցաններով (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 505-506)
485 .Մինչև 1000 Վ և 1000 Վ-ից բարձր լարումների դեպքում մեզաօհմաչափով չափումներ կատարելու համար ի՞նչ պարպաղիք պայման կա ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 515
486 .1000 Վ-ից բարձր էլեկտրաբեղականայանքներում էլեկտրաչափիչ աքցաններով աշխատելու ինչպիսի՞ կարգ պետք է պահպանվի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 505)
487 .Ի՞նչ էլեկտրաանվտանգության խումբ պետք է ունենա մեկուսացման դիմադրություն չափումներ կատարող աշխատողը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 515-2)
488 .Ի՞նչ կազմ պետք է ունենա էլեկտրասարքավորման փորձարկումներ անցկացնող բրիգադը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 483)
489 .Ե՞րբ պետք է կատարվի կարգագրերով տրված փորձարկումների և դրանց նախապարաստական աշխատանքների իրագործման թույլտվությունը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 488)
490 .Ինչպե՞ս պետք է պաշտպանված լինի փորձարկիչ էլեկտրակայանքը մինչև 1000 Վ լարման ցանցից սնելու համար օգտագործվող հաղորդալարերը կամ մալուխները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 496)
491 .Ո՞վ պետք է տեղադրի ցանկապարտում փորձարկման ժամանակ (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 489)
492 .Ի՞նչ հարույթ պետք է ունենա հողակցող հաղորդիչը շարժական փոխարկիչ կայանքի իրանը հողակցելու համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 495-2)
493 .Մեզաօհմաչափով հոսանաբար մասերի մեկուսացման դիմադրության չափման ժամանակ ի՞նչ պաշտպանական միջոցներ պետք է կիրառվեն մինչև 1000 Վ և 1000 Վ-ից բարձր լարման դեպքում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ19, Կետ 517)
494 .Ի՞նչ էլեկտրաանվտանգության խումբ պետք է ունենա ԲՍ սրահներում էլեկտրահաշվիչների ցուցմունքները գրանցող աշխատողը (ԷՇԱԿ Բ2, Գ20, Կետ 525)
495 .Քանի՞ կետում է պետք հողանցում կատարել ռելեական պաշտպանության բարդ սխեմաներում չափիչ տրանսֆորմատորի էլեկտրականապես միացած երկրորդային փաթույթների խմբի համար (ԷՇԱԿ Բ2, Գ20, Կետ 519-2 մաս)
496 .Չափիչ սարքերի և ՌՊԱ սարքավածքների երկրորդային շղթաներում կատարվող աշխատանքների անվտանգության ապահովման համար ի՞նչ պարպաղիք պայման կա (ԷՇԱԿ Բ2, Գ20, Կետ 519-1 մաս)
497 .Հաշվիչների վրա աշխատանքները կատարելու համար ի՞նչ է պահանջվում (ԷՇԱԿ Բ2, Գ20, Կետ 527)
498 .Մինչև 1000 Վ լարման սպառող կազմակերպությունների էլեկտրաբեղականայանքները միանձնյա սպասարկող աշխատողը ի՞նչ էլեկտրաանվտանգության խումբ պետք է ունենա (ԷՇԱԿ Բ2, Գ26, Կետ 622)
499 .ՌՊԱ աշխատանքներ կատարելիս ու՞մ է թույլատրվում համարելել աշխատանքներ կատարողի և թույլատրողի պարտականությունները (ԷՇԱԿ Բ2, Գ20, Կետ 522)
500 .Էներգամատակարար կազմակերպության անձնակազմի կողմից սպառողների հաշվիչ սարքերի վրա աշխատանքներ կատարելու ինչպիսի՞ կարգ գոյություն ունի (ԷՇԱԿ Բ2, Գ20, Կետ 524)